



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»  
Мира пр., д. 53, г. Кострома, 156961  
Тел. (4942) 39-63-59, факс: (4942) 55-87-43  
Прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115  
e-mail: [kostromaenergo@mrsk-1.ru](mailto:kostromaenergo@mrsk-1.ru), <http://www.mrsk-1.ru>  
ОКПО 00102433, ОГРН 1046900099498  
ИНН/КПП 6901067107/440102001

*14.05.2020 МРСК - дело 15-3/11115*

На № 02-37исх-1261/20 от 23.04.2020

Заместителю начальника  
Управления имущественных и  
земельных отношений  
Администрации города Костромы  
О.Л. Аристовой

Конституции пл., д.2  
г. Кострома, Костромская обл.,  
Россия 156005

О возможности присоединения

Уважаемая Оксана Леонидовна!

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел обращение Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 23.04.2020 № 02-37исх-1261/20, с просьбой предоставить информацию о возможности подключения энергопринимающих устройств, для организации проведения аукциона по земельному участку с кадастровым номером 44:27:020118:254, площадью 702 кв. м, расположенному по адресу: г. Кострома, ул. Аркадия Жолниренко, 35, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.


По состоянию на 12.05.2020 года возможность технологического присоединения электроустановок максимальной мощностью 15 кВт, напряжением 0,4 кВ, III категории надежности электроснабжения на вышеуказанном земельном участке к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется.

Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

*Секретова О.И.*  
*15 05 20*

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2019 года № 19/413 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской области на 2020 год».

И. о. первого заместителя директора –  
главного инженера филиала  
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»



А.Н. Мелузов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000 тел. (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18  
email: kgvodokanal@bk.ru ИНН 4401000622 КПП 440101001

*Заявка № 1008.02.14/2012*

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Технические условия на подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения

Основание:	Заявка на технические условия
Причина обращения:	Организация проведения аукциона по земельному участку
Объект капитального строительства:	Индивидуальный жилой дом по адресу: г. Кострома ул. Аркадия Жолниренко, 35
Кадастровые №№ земельных участков:	44:27:020118:254
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г.Костромы
Срок действия условий на подключение:	3 года. Если в течение 1 года с даты получения ТУ правообладатель земельного участка не определит подключаемую нагрузку, действие ТУ прекращается (п.16 пост.Правительства №83 от 13.02.2006 г.)
Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты):	Граница земельного участка
Максимальная нагрузка в точке подключения:	1 м <sup>3</sup> /сут. режим водопотребления - круглосуточный.
Требования к установке приборов учёта воды и устройству узла учёта (требования к прибору учёта воды не должны содержать указания на определённые марки приборов и методики измерения):	Оборудование объекта узлом учёта холодной воды необходимо проводить в соответствии с п.п. 4, 28-31 Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод. Узлы учёта, а также приборы учёта, входящие в эти узлы должны соответствовать требованиям п. 7.2 СП 30.133300.2016.
Условия подключения к системе:	Согласно договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения
Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:	Обеспечение требований действующей нормативной документации

Главный инженер

Исполнитель Козлова И.Н.  
Тел. 37-19-13

С. И. Мастаков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

☎ улица 1 Мая, 2, город Кострома, 156000  
email: [kgvodokanal@bk.ru](mailto:kgvodokanal@bk.ru)

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18  
ИНН 4401000622 КПП 440101001

28.04.2020 № ИЖ.02.1/2213

на № \_\_\_\_\_ Б/н \_\_\_\_\_ от 23.04.20г.

Заместителю начальника Управления  
имущественных и земельных отношений  
Администрации г.Костромы  
О.Л.Аристовой

По Вашему запросу сообщаем, что в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения в районе объекта по адресу: г.Кострома, ул.Аркадия Жолниренко,35 рекомендуем предусмотреть обустройство герметичного водонепроницаемого выгребя.

Главный инженер



С.И.Мастаков

исп.Козлова И.Н.  
37-19-13

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000  
email: [vodokanal@kosgvk.ru](mailto:vodokanal@kosgvk.ru)

(4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18  
ИНН 4401000622 КПП 440101001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и строительство ливневой канализации объекта, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Аркадия Жолниренко, 35, к.н. 44:27:020118:254, площадь 702 м.кв.

№ 02.11 / 2269 от 30.04.2020

Управление имущественных и  
земельных отношений


(наименование организации)

В данном районе муниципальные сети ливневой канализации отсутствуют. Необходимо спроектировать и построить коллекторы ливневой канализации указанного района, в который выполнить врезку.

1. При проектировании и строительстве объекта предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей территории, прилегающей к нему. Исключить попадание поверхностных стоков на соседние участки.
2. Диаметр трубы определить проектом.
3. Разрешение на сброс и место сброса поверхностных стоков согласовать в природоохранных учреждениях и организациях. Оформить и получить разрешение на сброс.
4. При проектировании и строительстве предусмотреть установку локальных очистных сооружений ливневой канализации заводского исполнения.
5. Пропускную способность локальных очистных сооружений определить проектом.
6. При проектировании предусмотреть мероприятия по минимизации загрязнения поверхностных стоков в соответствии с действующим Водным кодексом РФ и природоохранными нормативными законодательными актами федерального, регионального и местного значения.
7. Проектирование, земляные работы по организации ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
8. Проект согласовать с МУП города Костромы «Костромагорводоканал».
9. По окончании работ предоставить исполнительную документацию по сетям ливневой канализации в технический отдел МУП города Костромы «Костромагорводоканал».

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3(трех) лет.

Главный инженер



С. И. Мастаков



№ 000026772 от «13» июля 2020 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155  
АО «Газпром газораспределение Кострома»  
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

**Заявитель:** Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

**Основание для выдачи условий подключения - запрос Заявителя №** ОГ000284111 от 12.07.2020

**Наименование объекта газификации** жилой дом индивидуальный


**Месторасположение объекта** Костромская обл, Костромской р-н, Кострома г, Аркадия Жолниренко ул, д.35

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м<sup>3</sup> /час.
2. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.
3. Срок действия технических условий - до 19.10.2020 г. (70 рабочих дней)
4. Предельная свободная мощность существующих сетей: не более 10 м<sup>3</sup>/час

Примечание: размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлен в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

Заместитель генерального  
директора - главный инженер  
\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

И.С. Смирнов  
\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

Исполнитель: Терентьев Александр Иванович  
Тел. 491109



Публичное акционерное общество  
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»  
(ПАО «ТГК-2»)

Костромские тепловые сети  
156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38  
Тел.: (4942) 39-61-41

E-mail: [kts@tgc-2.ru](mailto:kts@tgc-2.ru)

ИНН/КПП 7606053324/440131001

27 АПР 2020 № 1401-03-1/000354

На б/н от 23.04.2020

Об отсутствии тепловых сетей ПАО «ТГК-2»  
и объектов концессионного соглашения

Заместителю начальника  
Управления имущественных и  
земельных отношений  
Администрации города Костромы  
Аристовой О. Л.

Уважаемая Оксана Леонидовна!

На Ваш запрос о выдаче технических условий подключения к системе теплоснабжения индивидуальных жилых домов, планируемых к строительству на земельных участках, имеющих местоположение: улица Аркадия Жолниренко, 29, 39, 41, 24, 35, 31, улица Николая Тимофеева, 28, 44, 34, сообщая, что на всей территории кадастрового квартала 44:27:020118 тепловые сети ПАО «ТГК-2» и тепловые сети, переданные ПАО «ТГК-2» по концессионному соглашению, отсутствуют и их строительство не планируется.

Директор  
Костромских тепловых сетей

А. В. Кошкин

Елена Владимировна Межеловская  
(4942) 649-163

