

14.01.2019
На 43-ЦОК-19

№ серт. кел/5-3/119/2
от 10.01.2019

Заместителю начальника
Управления имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы
О.Л. Аристовой

пл. Конституции, д.2,
г. Кострома, Костромская обл.,
Россия 156005

О предоставлении информации

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел обращение Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 10.01.2019 №43-ЦОК-19, с просьбой предоставить информацию о возможности подключения энергопринимающих устройств, для организации проведения аукциона по земельному участку с кадастровым номером 44:27:010204:223, расположенному по адресу: Костромская область г. Кострома, улица Береговая 20И, с видом разрешенного использования: предприятие автосервиса.

По состоянию на 10.01.2019 года возможность технологического присоединения электроустановок максимальной мощностью 40 кВт, напряжением 0,4 кВ, III категории надежности электроснабжения на вышеуказанном земельном участке к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется.

Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2018 года № 18/569 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской области на 2019 год».

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго



Е.А. Смирнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000

тел. (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18

email: kgvodokanal@bk.ru

ИНН 4401000622 КПП 440101001

29.04.19 № 2/2187

на № _____ от _____

Технические условия на подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения

Основание:	Заявка на технические условия
Причина обращения:	Организация проведения аукциона по земельному участку
Объект капитального строительства:	Предприятие автосервиса по адресу: г. Кострома ул.Береговая, 20 И
Кадастровые №№ земельных участков:	44:27:010204:223
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г.Костромы
Срок действия условий на подключение:	3 года. Если в течение 1 года с даты получения ТУ правообладатель земельного участка не определит подключаемую нагрузку, действие ТУ прекращается (п.16 пост.Правительства №83 от 13.02.2006 г.)
Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты):	Внутридворовой водопровод Д=100 мм в районе здания №205 по ул.Береговая .Подключение согласовать с владельцами сетей.
Максимальная нагрузка в точке подключения:	1 м3/сут. режим водопотребления - круглосуточный.
Требования к установке приборов учёта воды и устройству узла учёта (требования к прибору учёта воды не должны содержать указания на определённые марки приборометодики измерения):	Оборудование объекта узлом учёта холодной воды необходимо проводить в соответствии с п.п. 4, 28-31 Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод. Узлы учёта, а также приборы учёта, входящие в эти узлы должны соответствовать требованиям п. 7.2 СП 30.133300.2016.
Условия подключения к системе:	Согласно договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения
Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:	Обеспечение требований действующей нормативной документации

Главный инженер

Исполнитель Кашинцева Н.А.
Тел. 37-19-13



М. Б. Речкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000
email: kgvodokanal@bk.ru

тел. (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

29.04.19 № 2/2-188

на № _____ от _____

Технические условия на подключение к централизованной системе водоотведения

Основание:	Заявка на технические условия
Причина обращения:	Организация проведения аукциона по земельному участку
Объект капитального строительства:	Предприятие автосервиса по адресу: г. Кострома ул.Береговая, 20И
Кадастровый номер земельного участка:	44:27:010204:223
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г.Костромы
Срок действия настоящих условий:	3 года. Если в течение 1 года с даты получения ТУ правообладатель земельного участка не определит подключаемую нагрузку, действие ТУ прекращается (п.16 пост.Правительства №83 от 13.02.2006 г.)
Максимальная нагрузка в точке подключения:	1 м3/сут. режим водоотведения - круглосуточный.
Точка присоединения к системам водоотведения:	Сети канализации Д=300 мм по ул.Береговая
Условия по подключению к системе водоотведения:	Согласно договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения
Специальные технические требования: Диаметр канализации, материал труб, глубина заложения:	Материал труб, использование запорной арматуры и насосного оборудования (для индивидуальных объектов) подлежит согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.

Главный инженер



М. Б. Речкин



№ 000025714 от «23» января 2020 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155
АО «Газпром газораспределение Кострома»
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заявитель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

Основание для выдачи условий подключения - запрос Заявителя № ОГ000275853 от 22.01.2020

Наименование объекта газификации Автосервис

Месторасположение объекта Костромская обл, Костромской р-н, Кострома г, Береговая ул, д.20 И

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 15 м³ /час.
2. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства составляет не более 2 лет с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.
3. Срок действия технических условий - до 07.05.2020 г. (70 рабочих дней)
4. Предельная свободная мощность существующих сетей: не более 15 м³/час

Примечание: размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлен в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

Заместитель генерального
директора - главный инженер

(наименование должности)



(подпись)

И.С. Смирнов

Ф.И.О.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

156014, г. Кострома, ул. Сутырина, 4, тел (факс) 22-89-34;
e-mail: mbudor@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и строительство ливневой канализации предприятия автосервиса, расположенного по адресу: город Кострома, улица Береговая, 20и, (S=1004 кв.м.), кадастровый номер 44:27:010204:223.

№ 116 А от 23.03.2018 г.

Управление имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы
(наименование организации)

1. При проектировании и строительстве ливневой канализации предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей прилегающей территории к объекту.
2. Диаметр трубы определить проектом.
3. Сброс стоков осуществить в технически возможный колодец ливневой коллектора ливневой канализации, проходящего вдоль улицы Береговой в районе дома № 45. Выполнить ремонт колодца, в который будет произведен сброс поверхностных стоков.
4. При проектировании и строительстве предусмотреть установку локальных очистных сооружений ливневой канализации заводского исполнения. При строительстве автомойки предусмотреть мероприятия, исключающие попадание стоков с постов автомойки в систему муниципальных сетей ливневой канализации.
5. Пропускную способность локальных очистных сооружений определить проектом.
6. Проектирование, земляные работы и монтаж ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
7. Проект согласовать с МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».
8. По окончании работ предоставить исполнительную документацию по сетям ливневой канализации в производственно-технический отдел МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3 (трех) лет.

Главный инженер



В. В. Смирнов



Публичное акционерное общество
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»
(ПАО «ТГК-2»)

Костромские тепловые сети
156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38
Тел.: (4942) 39-61-41
E-mail: kts@tgc-2.ru

ИНН/КПП 7606053324/440131001

16 МАР 2018

№ 1401-03/144

На б/н от 21.02.2018

Об отсутствии тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

Заместителю начальника
Управления имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы
О. Л. Аристовой

Уважаемая Оксана Леонидовна!

На Ваш запрос о выдаче технических условий подключения к системе теплоснабжения объектов капитального строительства, планируемых к строительству на земельном участке по адресу: улица Береговая, 20и, сообщаю, что согласно утвержденной Схеме теплоснабжения города Костромы на левом берегу реки Волга от границы Ярославской области до устья реки Кострома на всей территории, ограниченной акваторией Костромского разлива, рекой Кострома и береговой линией реки Волга тепловые сети ПАО «ТГК-2» отсутствуют и их строительство не планируется.

Главный инженер
Костромских тепловых сетей

Е. А. Морозов

Елена Владимировна Межеловская
(4942) 39-62-63

21 03 18



Муниципальное унитарное предприятие
г. Костромы «Городские сети»
(МУП «Городские сети»)

Юр. адрес: ул. Центральная, д. 17, г.Кострома,156019
Поч. адрес: ул. Береговая, д. 45А, г.Кострома,156004
Тел. (4942) 49-38-00, факс (4942) 49-38-11,
ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343,
ИНН/КПП 4401099890/440101001

И.И.И.И. № *813*

И.о. заместителя начальника Управления
имущественных и земельных отношений
О.Л. Аристовой

На № _____ б/н от 21.02.2018

О выдаче технических условий

Уважаемая Оксана Леонидовна!

На Ваше письмо от 21.02.2018 за № б/н сообщая, что техническая возможность подключения объекта капитального строительства по ул. Береговая, 20и, отсутствует, ввиду недостаточной пропускной способности внутриквартальных тепловых сетей от котельной до ТРП и от ТРП до т.16. Техническое присоединение потребителя по указанному адресу к системе централизованного теплоснабжения возможно только по индивидуальному тарифу.

Директор

Д.Ю. Сорокин

Исполнитель:
Шипова Ирина Владимировна
(4942) 49-38-50