

10.03.2017
На 1141-ЦОК-17№ МР1-КМ/7/1310/2
от 01.03.2017

Заместителю начальника
Управления имущественных и
земельных отношений
администрации города Костромы
Н. С. Смирновой
пл. Конституции, д.2, г. Кострома,
156005

О возможности присоединения

Уважаемая Нина Сергеевна!

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел Ваше обращение о возможности электроснабжения электроустановок на земельном участке с кадастровым номером 44:27:010301:411 по адресу: г. Кострома, ул. Гидростроительная, 87, для организации проведения аукциона по данному земельному участку с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.

По состоянию на 02.03.2017 года возможность технологического присоединения электроустановок на вышеуказанном земельном участке максимальной мощностью 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, напряжением 0,4 кВ к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с решением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2016 №16/398 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2017 год» на дату подачи заявки об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»



А.А. Чутков

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ**

"КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ"

улица 1 Мая, город Кострома,
156000
email: kgvodokanal@bk.ru

(4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№ 2/137/18 от 07.11.14г

1. Наименование заказчика: УМИ и А Администрации г.Костромы
Наименование объекта: проектируемый индивидуальный жилой дом

2. Адрес объекта: Гидростроительная 87

Срок подключения: 4 квартал 2017 г.

3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ:

Точка присоединения к системам водоснабжения:	Внутридворовый водопровод. Врезку согласовать с владельцами сетей.
Специальные технические требования: Диаметр водопровода, материал труб, глубина заложения:	Выбор материала труб, запорной арматуры и рабочих параметров насосного оборудования подлежат согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Гарантированный свободный напор в месте присоединения:	0.25 МПа
Разрешаемый отбор объема питьевой воды (режим водопотребления):	1 м3/сут., 0,04 м3/час. Режим водопотребления - круглосуточный.
Требования по установке средств измерений питьевой воды и устройству узла учёта:	Для учёта расхода воды на вводе в здание установить водомерный узел в легкодоступном освещённом помещении с температурой воздуха не ниже 5 °С.
Условия подключения к системе:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение.
Требования по соблюдению условий пожарной безопасности и подачи воды для пожаротушения:	Установка пожарных гидрантов и систем внутреннего пожаротушения определяется в соответствии с расчётом.
Перечень мер по рациональному использованию питьевой воды:	Установка современного сантехнического оборудования с возможностью экономии ресурсов.

4. ВОДООТВЕДЕНИЕ:

Точка присоединения к системам водоотведения:	Муниципальных сетей канализации в данном районе нет.
Специальные технические требования: Диаметр канализации, материал труб, глубина заложения:	не указано
Условия по подключению к системе водоотведения:	
Отметки лотков в местах присоединения к системе канализации:	не указано.
Нормативы водоотведения\разрешаемый объём, состав и режим сброса сточных вод:	0
Требования к устройству для отбора проб и учёта объёма сточных вод:	не требуется.
Требования к сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ:	не требуется.

5. В соответствии с выданными МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" техническими условиями Заказчик заключает договор о подключении (технологическом присоединении) с дальнейшей разработкой проектной документации в 2 экземплярах и представляет на согласование в установленном порядке.

6. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал".

7. Проектирование, земляные работы и монтаж производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.

8. Заключить договор на ведение технического надзора за строительством сетей в МУП г. Костромы "Костромагорводоканал". Врезка сети водопровода и канализации производится специализированной службой МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" после выполнения технических условий и заключения договора на подключение.

9. По окончании работ предоставить исполнительную документацию и согласовать акт о границах ответственности между абонентом и МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" по сетям водопровода и канализации.

10. Срок действия техусловий: 3 года.

Главный инженер

Исполнитель Козлова И.Н. Тел. 37-19-13



М. Б. Речкин



№ 000018156 от «06» марта 2017 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155
АО «Газпром газораспределение Кострома»
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заявитель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

Основание для выдачи условий подключения - запрос Заявителя № ОГ000202338 от 02.03.2017

Наименование объекта газификации индивидуальный жилой дом

Месторасположение объекта Костромская обл, Костромской р-н, Кострома г, Гидростроительная ул, д. 67

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м³ /час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения не более 480 дней с момента заключения договора о подключении.
3. Срок действия технических условий - 2,5 года
4. Предельная свободная мощность существующих сетей: не более 10 м³/час

Примечание: размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлена в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

Заместитель главного инженера
(наименование должности)

(подпись)

А.В. Петров
Ф.И.О.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

156014, г. Кострома, ул. Сутырина 4, тел (факс) 22-89-34;
e-mail: mbudor@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и строительство ливневой канализации проектируемого
индивидуального жилого дома,
расположенного по адресу: город Кострома, улица Гидростроительная, 87.

Управление муниципального
имущества и архитектуры
Администрации города Костромы
(наименование организации)

№ 158/А от 17.11.2014 г.

Муниципальные сети ливневой канализации в данном районе отсутствуют.

1. При проектировании и строительстве ливневой канализации предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей прилегающей к объекту территории и установку локальных очистных сооружений заводского изготовления.

2. Диаметр трубы определить расчетом.

3. Место сброса стоков определить проектом.

4. Проект согласовать с МКУ города Кострома «Дорожное хозяйство».

5. В случае принятия проектного решения о сбросе поверхностных стоков на рельеф или в водные объекты получить разрешение на сброс ливневых стоков в Отделе водных ресурсов Верхне- Волжского бассейна водного управления по Костромской области.


Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3-х (трех) лет.

Главный инженер



В. В. Смирнов

В. Н. Машанов
22-67-82





Публичное акционерное общество
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2"
(ПАО "ТГК-2")
ИНН/КПП 7606053324/997450001
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЕРХНЕВОЛЖСКОМУ РЕГИОНУ,
г. Кострома
Пр. Октября, д. 42, г. Ярославль, 150040
т. (4852) 58-61-02
т. (4942) 41-33-01
Ул. Индустриальная, 38, г. Кострома, 156961
e-mail: kos@tgc-2.ru

07 MAR 2017 № 1000-1401-04/1468
На б/н от 27.02.2017

Об отсутствии тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

Заместителю начальника
Управления имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы
Н. С. Смирновой

Уважаемая Нина Сергеевна!

На Ваш запрос о выдаче технических условий подключения к системе теплоснабжения индивидуальных жилых домов, планируемых к строительству на земельных участках, расположенных по адресам: улица Гидростроительная, 28а и улица Гидростроительная, 87, сообщаю, что согласно утвержденной Схеме теплоснабжения г. Кострома на правом берегу реки Кострома на всей территории от береговой линии в сторону деревни Некрасово тепловые сети ПАО «ТГК-2» отсутствуют и их строительство не планируется.

Заместитель главного инженера
технический директор КТЭЦ-2

В. Л. Владимиров



Муниципальное унитарное предприятие
г. Костромы «Городские сети»
(МУП «Городские сети»)

Центральная ул., д. 17, Кострома, 156019
Тел. (4942) 49-38-00, факс (4942) 49-38-11,
ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343,
ИНН/КПП 4401099890/440101001

13.03.2017 № 852

На № б/н от 27.02.2017

Информационное

Заместителю начальника Управления
имущественных и земельных отношений
Н.С. Смирновой

Уважаемая Нина Сергеевна!

На Ваше письмо от 27.02.2017 за № б/н сообщаю, что по причине отсутствия в районе земельного участка с кадастровым номером 44:27:010301:411, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Гидростроительная, 87, тепловых сетей предприятия, техническая возможность подключения объекта у МУП г. Костромы «Городские сети» отсутствует.

Директор

Н.И. Пушкин