РОССЕТИ
МРСК ЦЕНТРА
ФИЛИАЛ «КОСТРОМАЭНЕРГО»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
пр. Мира, д. 53, г. Кострома, Россия, 156961
тел.: (4942) 39-63-59, факс: (4942) 55-87-43,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
телефон доверия: +7 (495) 747-92-99
e-mail: kostromaenergo@mrsk-1.ru, http://www.mrsk-1.ru

23.05.2017 № МР1-КМ/5-3/2915/9
На 2680-ЦОК-17 от 16.05.2017

Заместителю начальника Управления
имущественных и земельных
отношений администрации города
Костромы
Н.С. Смирновой
пл. Конституции, д.2, г. Кострома,
Костромская область, Россия, 156005

О возможности присоединения

Уважаемая Нина Сергеевна!

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел обращение от 16.05.2017 №2680-ЦОК-17 Управления имущественных и земельных отношений администрации города Костромы о возможности электроснабжения электроустановок на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070231:148 расположенном по адресу: город Кострома, шоссе Кинешемское,62а, с видами разрешенного пользования: гостиницы, объекты розничной торговли, объекты общественного питания, объекты бытового обслуживания населения, объекты административного назначения, аптеки, аптечные пункты.

По состоянию на 16.05.2017 года возможность технологического присоединения электроустановок на вышеуказанном земельном участке максимальной мощностью 30 кВт, III категории надежности электроснабжения, напряжением 0,4 кВ к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения…» утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с решением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2016 №16/398 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2017 год» на дату подачи заявки об осуществлении технологическое присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго».

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго» А.А. Чутков

№ 21/2930 от 16.05.2017

Приложение №1
к договору №_____/ТП/17 от "___"_____20__г. о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения

Основание:	Заявление на технические условия
Причина обращения:	Водоснабжение проектируемого здания
Объект капитального строительства:	Согласно видов разрешенного использования земельного участка по адресу: г.Кострома, Кинешемское шоссе, 62-а
Кадастровые №№ земельных участков:	44:27:070231:148
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г.Костромы
Срок действия условий на подключение:	3 года
Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты):	Внутриквартальный водопровод Д=150 мм
Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:	Выбор материала труб , запорной арматуры и рабочих параметров насосного оборудования подлежат согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Гарантированный свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы:	0.25 МПа
Разрешаемый отбор объёма холодной воды и режим водопотребления (отпуска):	5 м3/сут Режим водопотребления - круглосуточный
Требования к установке приборов учёта воды и устройству узла учёта (требования к прибору учёта воды не должны содержать указания на определённые марки приборови методики измерения):	Прибор учета должен иметь:нестираемый архив событий и оборудование для передачи данных, обеспечивающее дистанционное снятие показаний на оборудование организации ВКХ в любой момент времени

Условия подключения к системе:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение
Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подачи расчётных расходов холодной воды для пожаротушения:	Установка пожарных гидрантов и систем внутреннего пожаротушения определяется в соответствии с расчётом.
Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер:	Установка современного сантехнического оборудования с возможностью экономии ресурсов
Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйчтва и заявителя:	Внутриквартальный водопровод Д=150 мм

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

МУП г. Костромы "Костромагорводоканал"
156000, г. Кострома, ул. 1Мая, д. 2а

"___" _____ 20___ г.

Директор _____ П. Е. Пылев

Главный инженер _____ М. Б. Речкин

Заказчик

УИ и ЗО Администрации г.Костромы

"___" _____ 20___ г.

Начальник Управления _____ Д.Ю.Виноградов

№ 2/2931 от 16.05.2017

Приложение №1
к договору №_____/ТП/17 от "___"_____20__г. о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения

Основание:	Заявление на технические условия
Причина обращения:	Водоотведение проектируемого здания
Объект капитального строительства:	Согласно видов разрешенного использования земельного участка по адресу: г.Кострома, Кинешемское шоссе, 62-а
Кадастровый номер земельного участка:	44:27:070231:148
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г.Костромы
Срок действия настоящих условий:	3 года
Точка присоединения к системам водоотведения:	Сети канализации Д=200 мм в районе дома по Кинешемскому шоссе,64-б
Специальные технические требования: Диаметр канализации, материал труб, глубина заложения:	Материал труб, использование запорной арматуры и насосного оборудования (для индивидуальных объектов) подлежит согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Условия по подключению к системе водоотведения:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение

Отметки лотков в местах присоединения к системе канализации:	Отметка лотка трубы определяется на стадии проектирования и согласовывается с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" .
Нормативы водоотведения\разрешаемый объём, состав и режим сброса сточных вод:	5 м3/сут Режим водоотведения - круглосуточный
Требования к устройству для отбора проб и учёта объёма сточных вод:	не требуется.
Требования к сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ:	не требуется.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

МУП г. Костромы "Костромагорводоканал"
156000, г. Кострома, ул. 1Мая, д. 2а

"___" _____ 20___ г.

Директор _____ П. Е. Пылев

Главный инженер _____ М. Б. Речкин

Заказчик

УИ и ЗО Администрации г.Костромы

"___" _____ 20___ г.

Начальник Управления _____ Д.Ю.Виноградов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000
email: kgvodokanal@bk.ru

(4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

18.04.18 № 2/1848

на №вх723||18 от 06.04.18г.

Информация по техническим условиям

Заместителю начальника Управления
имущественных и земельных отношений
Администрации г.Костромы
О.Л.Аристовой

г.Кострома, пл.Конституции, д.2
факс 32-62-10
г.Кострома,156005

По Вашему запросу сообщаем, что расчет платы за подключение строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства выполняется в процессе подготовки договоров на технологическое присоединение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с разделом IV Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «*Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ*». Для расчета необходимо знать объем водопотребления и расстояние до строящегося (реконструируемого) объекта. Следует отметить что в связи с большим количеством видов разрешенного использования в представляемых заявок определить объем водопотребления невозможно.

Для соблюдения законодательства предлагаем Вам публиковать тарифы на подключение (технологическое присоединение), утвержденные 20.12.2017 г. Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области за №18/525. Информация о тарифах размещена на официальном сайте МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» в разделе «Тарифы и услуги».

Сроки подключения объектов установлены п.106 вышеуказанного Постановления, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя. Данная информация не предусмотрена в Постановлении Правительства РФ от 13.02.2006 №83 (ред.от 23.08.2014) «*Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ*».

Главный инженер М.Б.Речкин

№ 000018794 от «16» мая 2017 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155
АО «Газпром газораспределение Кострома»
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заявитель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

Основание для выдачи условий подключения - запрос Заявителя № ОГ000205495 от 11.05.2017

Наименование объекта газификации нежилые помещения

Месторасположение объекта Костромская обл, Костромской р-н, Кострома г, Кинешемское ш, д.62 А

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 15 $м^3$ /час.

2. Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения не более _315_ дней с момента заключения договора о подключении.

3. Срок действия технических условий - _____2 года_____

4. Предельная свободная мощность существующих сетей: не более 15 м3/час

Примечание: размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлена в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

Заместитель генерального директора - главный инженер администрации		А.Н. Трошин
(наименование должности)	(подпись)	Ф.И.О.

Исполнитель: Вавилов Андрей Андреевич
Тел. 4942 49 11 09

Муниципальное унитарное предприятие
г. Костромы «Городские сети»
(МУП «Городские сети»)
Юр. адрес: ул. Центральная, д. 17, г.Кострома.156019
Поч. адрес: ул. Береговая, д. 45А, г.Кострома,156004
Тел. (4942) 49-38-00, факс (4942) 49-38-11,
ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343,
ИНН/КПП 4401099890/440101001

22.05.2017 № 1994

На № б/н от 04.05.2017

Информационное

Заместителю начальника Управления
имущественных и земельных отношений
Н.С. Смирновой

Уважаемая Нина Сергеевна!

На Ваше письмо от 04.05.2017 за № б/н сообщаю, что техническая возможность подключения объекта капитального строительства по ш. Кинешемскому, 62а отсутствует ввиду недостаточной пропускной способности квартальных тепловых сетей до предполагаемой точки подключения. Подключение к системе централизованного теплоснабжения возможно только по индивидуальному тарифу.

Директор Н.И. Пушкин

исп. Шипова И.В.
(4942) 49-38-50

ТГК-2
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2

Публичное акционерное общество
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2"
(ПАО "ТГК-2")
ИНН/КПП 7606053324/997450001
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЕРХНЕВОЛЖСКОМУ РЕГИОНУ, г. Кострома
Пр. Октября, д. 42, г. Ярославль, 150040
т. (4852) 58-61-02
т. (4942) 41-33-01
Ул. Индустриальная, 38, г. Кострома, 156961
e-mail: kos@tgc-2.ru

18 МАЙ 2017 №1000-1701-04/3236

На б/н от 04.05.2017

Заместителю начальника
Управления имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы
Н. С. Смирновой

О выдаче ТУ, шоссе Кинешемское, 62а

Уважаемая Нина Сергеевна!

На Ваш запрос сообщаю, что ближайшая точка подключения к системе теплоснабжения объектов, планируемых к строительству на земельном участке, расположенном по адресу: шоссе Кинешемское, 62а, находится на квартальных сетях, принадлежащих на праве хозяйственного ведения МУП города Костромы «Городские сети». Для получения технических условий Вам следует обратиться в МУП г. Костромы «Городские сети» согласно п.7 ПП от 13.02.2006 № 83.

Заместитель главного инженера
технический директор КТЭЦ-2 В. Л. Владимиров

Елена Владимировна Межеловская
(4942) 39-62-63

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
ВХ. №
19. 05 17 г.

Российская Федерация
Администрация города Костромы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
156014, г. Кострома, ул.Сутырина,4, тел (факс) 22-89-34;
e-mail: mbudor@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и строительство ливневой канализации гостиницы, объекта розничной торговли, объекта общественного питания, бытового обслуживания населения, аптеки, аптечного пункта (S=814 кв.м.), расположенного по адресу: город Кострома, Кинешемское шоссе, 62а, (к.н. 44:27:070231:148).

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(наименование организации)

№ 294А от 17.05.2017 г.

1. При проектировании и строительстве объекта предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей прилегающей территории объекта. Исключить попадание поверхностных стоков на соседние участки.
2. Диаметр труб определить расчетом.
3. Выполнить врезку проектируемой ливневой канализации в технически возможный колодец коллектора, в районе пересечения улицы Фестивальной и Кинешемского шоссе. Выполнить ремонт колодца, в который будет произведена врезка.
4. При проектировании и строительстве предусмотреть установку локальных очистных сооружений ливневой канализации заводского исполнения.
5. Пропускную способность локальных очистных сооружений определить проектом.
7. Проектирование, земляные работы и монтаж ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
8. Проект согласовать с МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».
9. По окончанию работ предоставить исполнительную документацию по сетям ливневой канализации в производственно-технический отдел МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3 (трех) лет.

Главный инженер В. В. Смирнов

В.Н.Машанов
22-67-82

18 05 17