

**МРСК ЦЕНТРА**

ФИЛИАЛ «КОСТРОМАЗЭНЕРГО»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
пр: Мира, д. 53, г. Кострома, Россия, 156961
тел.: (4942) 39-63-59, факс: (4942) 55-87-43,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
телефон доверия: +7 (495) 747-92-99
e-mail: kostromaenergo@mrsk-1.ru, http://www.mrsk-1.ru

02 09 2016
На 5348-ЦОК-16

№ МРСК-кн/4/5559
от 30.08.2016

Заместителю начальника
Управления имущественных и
земельных отношений
администрации города Костромы
Н. С. Смирновой
пл. Конституции, д.2, г. Кострома,
156005

О возможности присоединения

Уважаемая Нина Сергеевна!

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел Ваше обращение от 18.08.2016 № 02-37/исх-1876/16-4 о возможности электроснабжения электроустановок на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070104:4153, расположенном по адресу: г. Кострома, шоссе Кинешемское, 4г, для организации проведения аукциона по данному земельному участку, с видами разрешенного использования: предприятия автосервиса; автозаправочные станции, автостоянки для хранения всех видов транспорта.

По состоянию на 30.08.2016 года возможность технологического присоединения электроустановок на вышеуказанном земельном участке максимальной мощностью 50 кВт, II категории надежности электроснабжения, напряжением 0,4 кВ к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения...» утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с решением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28 декабря 2015 года № 15/636 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2016 год» на дату подачи заявки об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

Е.А. Смирнов

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ**

"КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ"

улица 1 Мая, город Кострома,
156000
email: kgvodokanal@bk.ru

(4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№ 2/5217 от 02.09.16

1. Наименование заказчика: УИ и ЗО Администрации г.Костромы

Объект капитального строительства:

Согласно видов разрешенного использования земельного участка по адресу: г.Кострома, Кинешемское шоссе, д.4-г

Срок подключения: 3 квартал 2019 г

3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ:

Точка присоединения к системам водоснабжения:	Водопровод Д=100 мм в районе ул.П.Щербины,2
Специальные технические требования: Диаметр водопровода, материал труб, глубина заложения:	Выбор материала труб, запорной арматуры и рабочих параметров насосного оборудования подлежат согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Гарантированный свободный напор в месте присоединения:	0.25 МПа
Максимальная нагрузка водопотребления в точке подключения (режим водопотребления):	2 м ³ /сут Режим водопотребления - круглосуточный
Требования по установке средств измерений питьевой воды и устройству узла учёта:	Прибор учета должен иметь: нестираемый архив событий и оборудование для передачи данных, обеспечивающее дистанционное снятие показаний на оборудование организации ВКХ в любой момент времени
Условия подключения к системе:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение
Требования по соблюдению условий пожарной безопасности и подачи воды для пожаротушения:	Установка пожарных гидрантов и систем внутреннего пожаротушения определяется в соответствии с расчётом.
Перечень мер по рациональному использованию питьевой воды:	Установка современного сантехнического оборудования с возможностью экономии ресурсов.

4. ВОДООТВЕДЕНИЕ:

Точка присоединения к системам водоотведения:	Коллектор Д=300 мм, идущий от мясокомбината в районе проектируемого здания
Специальные технические требования: Диаметр канализации, материал труб, глубина заложения:	Материал труб, использование запорной арматуры и насосного оборудования (для индивидуальных объектов) подлежит согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Условия по подключению к системе водоотведения:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение
Отметки лотков в местах присоединения к системе канализации:	Отметка лотка трубы определяется на стадии проектирования и согласовывается с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал".
Максимальная нагрузка водоотведения в точке подключения (режим водоотведения):	2 м3/сут Режим водоотведения - круглосуточный
Требования к устройству для отбора проб и учёта объёма сточных вод:	не требуется.
Требования к сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ:	не требуется.

5. В соответствии с выданными МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" техническими условиями Заказчик заключает договор о подключении (технологическом присоединении) с дальнейшей разработкой проектной документации в 2 экземплярах и представляет на согласование в установленном порядке.

6. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал".

7. Проектирование, земляные работы и монтаж производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.

8. Заключить договор на ведение технического надзора за строительством сетей в МУП г. Костромы "Костромагорводоканал". Врезка сети водопровода и канализации производится специализированной службой МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" после выполнения технических условий и заключения договора на подключение.

9. По окончании работ предоставить исполнительную документацию и согласовать акт о границах ответственности между абонентом и МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" по сетям водопровода и канализации.

10. Срок действия техусловий: 3 года.

Главный инженер

Исполнитель Козлова И.Н. Тел. 37-19-13



М. Б. Речкин



№ 000017106 от «21» октября 2016 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155
АО «Газпром газораспределение Кострома»
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заявитель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

Основание для выдачи условий подключения - запрос Заявителя № ОГ000195611 от 19.10.2016

Наименование объекта газификации Автосервис

Месторасположение объекта Костромская обл, Костромской р-н, Кострома г, Кинешемское ш, д.4 г

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 15 м³ /час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения не более 495 дней с момента заключения договора о подключении.
3. Срок действия технических условий - 2,5 года
4. Предельная свободная мощность существующих сетей: не более 15 м3/час

Примечание: размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлена в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

Заместитель главного инженера
(наименование должности)

(подпись)

А.В. Петров
Ф.И.О.

Исполнитель: Вавилов Андрей Андреевич
Тел. (4942) 49 11 09



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

156014, г. Кострома, ул. Сутырина, 4, тел (факс) 22-89-34;
e-mail: mbudor@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и строительство ливневой канализации предприятия
автосервиса, автозаправочной станции, автостоянки для хранения всех видов
транспорта (S участка = 1000 кв.м.), расположенного по адресу: город Кострома, шоссе
Кинешемское, 4г.

№ 163 А от 24.08.2016 г.

Управление имущественных и
земельных отношений

(наименование организации)


1. При проектировании и строительстве объекта предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей прилегающей территории. Исключить попадание стоков с территории объекта на соседние участки.
2. Диаметр трубы определить расчетом.
3. Сброс поверхностных стоков выполнить в технически возможный колодец коллектора ливневой канализации, проходящего вдоль улицы Волжской 2-ой. Выполнить ремонт выпуска коллектора в районе д. 46 по улице Волжской 2-ой.
4. При проектировании и строительстве предусмотреть установку локальных очистных сооружений ливневой канализации заводского исполнения, обеспечивающих химическую очистку поверхностных стоков от нефтепродуктов.
5. Пропускную способность локальных очистных сооружений определить проектом.
6. Проектирование, земляные работы и монтаж ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
7. Проект согласовать с МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».
8. По окончании работ предоставить исполнительную документацию по сетям ливневой канализации в производственно-технический отдел МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3 (трех) лет.

Главный инженер для



В. В. Смирнов





Открытое акционерное общество
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2"
(ОАО "ТГК-2")
ИНН/КПП 7606053324/997450001
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЕРХНЕВОЛЖСКОМУ РЕГИОНУ,
г. Кострома

Пр. Октября, д. 42, г. Ярославль, 150040
т. (4852) 58-61-02
т. (4942) 41-33-01
Ул. Индустриальная, 38, г. Кострома, 156961
e-mail: kos@tgc-2.ru

06 ФЕВ 2017

№ 1000-1401-04/681

На б/н от 16.12.2016

О выдаче технических условий

Заместителю начальника

Управления имущественных и
земельных отношений

Администрации города Костромы

Н. С. Смирновой

Уважаемая Нина Сергеевна!


На Ваш запрос о выдаче технических условий подключения к системе теплоснабжения объектов, планируемых к строительству на земельном участке, расположенном по адресу: шоссе Кинешемское, 4г, сообщаем, что в настоящее время для подключения объектов отсутствует резерв пропускной способности существующих сетей.

В соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» в выдаче технических условий отказываем.

Заместитель главного инженера
технический директор КТЭЦ-2

В. Л. Владимиров

Елена Владимировна Межеловская
(4942) 39-62-63





Муниципальное унитарное предприятие
г. Костромы «Городские сети»
(МУП «Городские сети»)

Центральная ул., д. 17, Кострома, 156019
Тел. (4942) 49-38-00, факс (4942) 49-38-11,
ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343,
ИНН/КПП 4401099890/440101001

14.02.2017 № 557

Заместителю начальника Управления
имущественных и земельных отношений
Н.С. Смирновой

На № б/н от 03.02.2017

Информационное

Уважаемая Нина Сергеевна!

На письмо от 03.02.2017 за № б/н сообщая, что для выдачи технических условий на теплоснабжение земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, 4г, Вам необходимо обратиться в ОАО «ТГК-2», как к организации, чьи тепловые сети расположены наиболее близко к указанному земельному участку.

Директор

✶ 

Н.И. Пушкин

исп. Шипова И.В.
(4942) 49-38-50