

**МРСК ЦЕНТРА**

ФИЛИАЛ «КОСТРОМАЗЭРГО»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
пр. Мира, д. 53, г. Кострома, Россия, 156061
тел.: (4942) 39-63-59, факс: (4942) 55-87-43,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
телефон доверия: +7 (495) 747-92-99
e-mail: kostromaenergo@mrsk-1.ru, http://www.mrsk-1.ru

10.03.2017
На 1142-ЦОК-17

№ МР1-КМ/7/1310/3
от 01.03.2017

Заместителю начальника
Управления имущественных и
земельных отношений
администрации города Костромы
Н. С. Смирновой
пл. Конституции, д.2, г. Кострома,
156005

О возможности присоединения

Уважаемая Нина Сергеевна!

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел Ваше обращение о возможности электроснабжения электроустановок на земельном участке с кадастровым номером 44:27:090214:23 по адресу: г. Кострома, проезд Коминтерна 1-й, 96, для организации проведения аукциона по данному земельному участку с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.

По состоянию на 02.03.2017 года возможность технологического присоединения электроустановок на вышеуказанном земельном участке максимальной мощностью 15 кВт, III категории надежности электроснабжения, напряжением 0,4 кВ к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с решением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2016 №16/398 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2017 год» на дату подачи заявки об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

А.А. Чутков

№ 2/1170 от 06.03.17Приложение №1
к договору № _____ /ТП/16 от "____" _____ 20__ г. о
подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе холодного водоснабженияТехнические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к
централизованной системе холодного водоснабжения

Основание:	Заявление на выдачу технических условий
Причина обращения:	Водоснабжение проектируемого здания
Объект капитального строительства:	Согласно видов разрешенного использования земельного участка по адресу: г.Кострома, 1-ый проезд Коминтерна, 96
Кадастровые №№ земельных участков:	44:27:090214:23
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г.Костромы
Срок действия условий на подключение:	3 года
Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты):	Водопроводный колодец на границе земельного участка
Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:	Выбор материала труб, запорной арматуры и рабочих параметров насосного оборудования подлежат согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Гарантированный свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы:	0.25 МПа
Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска):	1 м3/сут Режим водопотребления-круглосуточный
Требования к установке приборов учёта воды и устройству узла учёта (требования к прибору учёта воды не должны содержать указания на определённые марки приборов и методики измерения):	Для учёта расхода воды на вводе в здание установить водомерный узел в легкодоступном освещённом помещении с температурой воздуха не ниже 5 °С

№ _____ от _____

Приложение №1
к договору № _____ /ТП/15 от "____" "____" 20__ г. о
подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе холодного водоснабжения

Условия подключения к системе:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение
Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подачи расчётных расходов холодной воды для пожаротушения:	Установка пожарных гидрантов и систем внутреннего пожаротушения определяется в соответствии с расчётом.
Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер:	Установка современного сантехнического оборудования с возможностью экономии ресурсов
Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя:	Водопроводный колодец на границе земельного участка

**Организация водопроводно-
канализационного хозяйства**

Заказчик

МУП г. Костромы "Костромагорводоканал"
156000, г. Кострома, ул. 1Мая, д. 2а

УИ и ЗО Администрации г.Костромы

"__" "____" 20__ г.

"__" "____" 20__ г.

Директор _____ П. Е. Пылев

Начальник Управления _____ Д.Ю.Виноградов

Главный инженер _____ М. Б. Речкин



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

☎ улица 1 Мая, 2, город Кострома, 156000
email: kgvodokanal@bk.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

06.03.17 № 2/1171

на № Б/н от 30.01.16г.

Начальнику Управления
архитектуры и градостроительства
Администрации г.Костромы, главному
архитектору
А.П.Афанасьеву

Уважаемый Александр Петрович!

По Вашему запросу сообщаем, что в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения в районе проектируемого объекта по адресу: г.Кострома, 1-ый Коминтерна, д.96 рекомендуем предусмотреть обустройство герметичного водонепроницаемого выгребя.

Главный инженер



М.Б.Речкин

исп.Козлова И.Н.
37-19-13



№ 000018158 от «06» марта 2017 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155
АО «Газпром газораспределение Кострома»
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заявитель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

Основание для выдачи условий подключения - запрос Заявителя № ОГ000202355 от 02.03.2017

Наименование объекта газификации индивидуальный жилой дом

Месторасположение объекта 156001, Костромская обл, Костромской р-н, Кострома г, Коминтерна 1-й проезд, дом № 96

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м³ /час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения не более 315 дней с момента заключения договора о подключении.
3. Срок действия технических условий - 2 года
4. Предельная свободная мощность существующих сетей: не более 10 м³/час

Примечание: размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлена в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

Заместитель главного инженера
(наименование должности)

(подпись)

А.В. Петров
Ф.И.О.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

156014, г. Кострома, ул. Сутырина, 4, тел (факс) 22-89-34;
e-mail: mbudor@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и строительство ливневой канализации индивидуального
жилого строения, расположенного по адресу: город Кострома, проезд Коминтерна
1-й, 96, (S=1000 кв.м.), (кадастровый номер 44:27:090214:23).

Управление имущественных и
земельных отношений

Администрации города Костромы


(наименование организации)

№ 185 А от 03.04.2017 г.

1. При проектировании и строительстве объекта предусмотреть открытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей территории, прилегающей к объекту строительства. Исключить попадание поверхностных стоков на территорию соседних домовладений и участков.
2. Сброс ливневых стоков выполнить в существующую водоотводную канаву. При проектировании и строительстве предусмотреть меры по сохранению существующей системы отведения поверхностных стоков.
3. При проектировании предусмотреть мероприятия по минимизации загрязнения поверхностных стоков в соответствии с действующим Водным кодексом РФ и природоохранными нормативными законодательными актами федерального, регионального и местного значения.
4. Проектирование, земляные работы по организации ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
5. Проект согласовать с МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».
6. По окончании работ предоставить исполнительную документацию по сетям ливневой канализации в производственно-технический отдел МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».


Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3 (трех) лет.

Главный инженер



В. В. Смирнов

В.Н.Машанов
22-67-82





ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ №2

Публичное акционерное общество

"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2"

(ПАО "ТГК-2")

ИНН/КПП 7606053324/997450001

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЕРХНЕВОЛЖСКОМУ РЕГИОНУ,
г. Кострома

Пр. Октября, д. 42, г. Ярославль, 150040

т. (4852) 58-61-02

т. (4942) 41-33-01

Ул. Индустриальная, 38, г. Кострома, 156961

e-mail: kos@tgc-2.ru

07 МАР 2017

№ 1000-1701-04/1020

На б/н от 27.02.2017

Об отсутствии тепловых сетей ПАО «ТГК-2»

Заместителю начальника

Управления имущественных и
земельных отношений

Администрации города Костромы

Н. С. Смирновой

Уважаемая Нина Сергеевна!

На Ваш запрос о выдаче технических условий подключения к системе теплоснабжения автостоянок, планируемых к строительству на земельном участке, расположенном по адресу: проезд Коминтерна 1-й, 96, сообщаю, что на имя начальника Управления имущественных и земельных отношений письмом от 16.02.2017 №1000-1701-04/1020 была направлена информация о том, что на правом берегу реки Волга вверх по течению реки на территории, ограниченной улицами Магистральная, Заволжская, Беленогова, Строительная, Московская, береговой линией реки Волга и далее на всей территории от улицы Ярославская вверх по течению реки Волга, включая земли учхоза «Костромское», поселка Козелино, микрорайона Венеция, территории заводов, садоводческих товариществ и прочих населенных пунктов на указанной территории, тепловые сети ПАО «ТГК-2» отсутствуют и их строительство не планируется.

Заместитель главного инженера
технический директор КТЭЦ-2

В. Л. Владимиров

Елена Владимировна Межеловская
(4942) 39-62-63



Муниципальное унитарное предприятие
г. Костромы «Городские сети»
(МУП «Городские сети»)

Центральная ул., д. 17, Кострома, 156019
Тел. (4942) 49-38-00, факс (4942) 49-38-11,
ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343,
ИНН/КПП 4401099890/440101001

~~13.03.2017~~ № 853

б/н от 27.02.2017

На № _____

Информационное

Уважаемая Нина Сергеевна!

На Ваше письмо от 27.02.2017 за № б/н сообщаю, что по причине отсутствия в районе земельного участка с кадастровым номером 44:27:090214:23, расположенного по адресу: г. Кострома, пр-д Коминтерна 1-й, 96, тепловых сетей предприятия, техническая возможность подключения объекта у МУП г. Костромы «Городские сети» отсутствует.

Директор

Н.И. Пушкин

исп. Шипова И.В.
(4942) 49-38-50