

Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к
централизованной системе холодного водоснабжения

Основание:	Заявление на технические условия
Причина обращения:	Водоснабжение проектируемого здания
Объект капитального строительства:	Жилой дом по адресу: г.Кострома, ул.Северная,8-а
Кадастровые №№ земельных участков:	44:27:080103:68
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г.Костромы
Срок действия условий на подключение:	3 года
Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты):	Водопровод Д=150 мм по ул.Широкая или частный водопровод Д=50 мм по ул.Северная
Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:	Выбор материала труб , запорной арматуры и рабочих параметров насосного оборудования подлежат согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Гарантированный свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы:	0.25 МПа
Разрешаемый отбор объёма холодной воды и режим водопотребления (отпуска):	1 м3/сут Режим водопотребления - круглосуточный
Требования к установке приборов учёта воды и устройству узла учёта (требования к прибору учёта воды не должны содержать указания на определённые марки приборы методики измерения):	Для учёта расхода воды на вводе в здание установить водомерный узел в легкодоступном освещённом помещении с температурой воздуха не ниже 5 'С

Условия подключения к системе:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение
Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подачи расчётных расходов холодной воды для пожаротушения:	Установка пожарных гидрантов и систем внутреннего пожаротушения определяется в соответствии с расчётом.
Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер:	Установка современного сантехнического оборудования с возможностью экономии ресурсов
Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя:	Водопровод Д=150 мм по ул.Широкая

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

Заказчик

МУП г. Костромы "Костромагорводоканал"
156000, г. Кострома, ул. 1Мая, д. 2а

УИ и ЗО Администрации г.Костромы

"__" _____ 20__ г.

"__" _____ 20__ г.

Директор _____ П. Е. Пылев

Заместитель начальника _____ Н.С.Смирнова

Главный инженер _____ М. Б. Речкин