



МРСК ЦЕНТРА

ФИЛИАЛ «КОСТРОМАЗНЕРГО»

Филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Костромаэнерго»

пр.Мира, 53, г. Кострома, Россия. 156061

тел.: (4942) 39-63-59, факс: (4942) 55-87-43;

прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000

E-mail: kostromaenergo@mnsk-1.ru, <http://www.mnsk-1.ru>

ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

13.06.2013 № МРСК-КМ/9-1/2991/7

На № _____ от _____

Заместителю начальника Управления
территориального планирования,
городских земель, градостроительства,
архитектуры и муниципального
имущества администрации города
Костромы
А.П. Афанасьеву
пл. Конституции, д. 2, г. Кострома,
156005

О выдаче технических решений

Технические решения (для проектирования) от 13.06.2013 № 1927/2013-Ц
для проектировании электроснабжения индивидуального жилого дома
(строительство) по адресу: г. Кострома, пос. Волжский, земельный участок № 89
по ГП.

Реквизиты запроса: заявка от 29.05.2013 № 2583-ЦОК-13.

1. Источник питания: ПС 35/6 кВ «Волжская» при условии выполнения
проектно-изыскательских работ и строительства (объемы работ необходимо
уточнить):

Мероприятия п.п. 1.1.-1.4. технических решений аналогичны мероприятиям,
выполняемым по заявке от 29.05.2013 № 2555-ЦОК-13 Управления территориального
планирования, городских земель, градостроительства, архитектуры и муниципального
имущества администрации города Костромы.

1.1. Строительство 2-х трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ типа К-42-630-
М4 (для района застройки жилых домов) в объемах типового проекта.

1.2. Строительство в земле кабельной линии 6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС 35/6
кВ «Волжская» (опору определить проектом) до 1 секции РУ-6 кВ проектируемой
трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ (п. 1.1.).

1.3. Строительство в земле кабельной линии 6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС 35/6
кВ «Волжская» (опору определить проектом) до 2 секции РУ-6 кВ проектируемой
трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ (п. 1.1.).

1.4. Строительство необходимого количества ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ
проектируемой трансформаторной подстанции (п. 1.1.) до земельных участков жилых

домов (для района застройки жилых домов).

1.5. Монтаж ответвления ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (п. 1.4., опору определить проектом) до наружной стены индивидуального жилого дома.

2. Точка присоединения: контактные соединения проводов ответвления ВЛИ-0,4 кВ (п. 1.5.) на наружной стене индивидуального жилого дома.

3. Максимальная нагрузка – 15 кВт.

4. Категория надежности электроснабжения – III.

5. Уровень напряжения – 0,4 кВ.

6. Предусмотреть и включить в проектно-изыскательские работы согласование земельного участка для строительства кабельной линии 6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС 35/6 кВ «Волжская» (опору определить проектом) до 1 секции РУ-6 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ.

7. Предусмотреть и включить в проектно-изыскательские работы согласование земельного участка для строительства кабельной линии 6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС 35/6 кВ «Волжская» (опору определить проектом) до 2 секции РУ-6 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ.

8. Предусмотреть и включить в проектно-изыскательские работы согласование земельного участка для установки проектируемой 2-х трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ.

9. Предусмотреть и включить в проектно-изыскательские работы согласование земельных участков для строительства необходимого количества ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции (п. 1.1.) до земельных участков жилых домов (для района застройки жилых домов).

10. Установка в ВРУ-0,4 кВ жилого дома оборудования позволяющего обеспечить III категорию надежности электроснабжения.

11. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28 декабря 2012 года № 12/503 «Об установлении ставок платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», находящихся в зоне ответственности филиала «Костромаэнерго» и составляет: 550 (Пятьсот пятьдесят рублей) 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 83 (Восемьдесят три рубля) 90 копеек.

Заместитель директора по техническим вопросам –
главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» –
«Костромаэнерго»

Е.А. Смирнов



Карпов И.Н.
8(4942)396-045

№ 2/5034 от 10.08.15 г.

Приложение №1
к договору № _____ /ТП/15 от "____" _____ 20__ г. о
подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе холодного водоснабжения

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к
централизованной системе холодного водоснабжения**

Основание:	Заявление на выдачу технических условий
Причина обращения:	Водоснабжение проектируемого здания
Объект капитального строительства:	Жилой дом по адресу: г.Кострома, пос.Волжский, д.89 по Г.П.
Кадастровые №№ земельных участков:	44:27:02 01 18
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г.Костромы
Срок действия условий на подключение:	3 года
Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты):	Водопроводный колодец на границе земельного участка
Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:	Выбор материала труб, запорной арматуры и рабочих параметров насосного оборудования подлежат согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Гарантированный свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы:	0.25 МПа
Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска):	1 м3/сут Режим водопотребления - круглосуточный
Требования к установке приборов учёта воды и устройству узла учёта (требования к прибору учёта воды не должны содержать указания на определённые марки приборов и методики измерения):	Для учёта расхода воды на вводе в здание установить водомерный узел в легкодоступном освещённом помещении с температурой воздуха не ниже 5 °С

№ _____ от _____

Приложение №1
к договору № _____ /ТП/15 от "____" _____ 20__ г. о
подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе холодного водоснабжения

Условия подключения к системе:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение
Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подачи расчётных расходов холодной воды для пожаротушения:	Установка пожарных гидрантов и систем внутреннего пожаротушения определяется в соответствии с расчётом.
Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер:	Установка современного сантехнического оборудования с возможностью экономии ресурсов.
Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя:	Водопроводный колодец на границе земельного участка

**Организация водопроводно-
канализационного хозяйства**

Заказчик

МУП г. Костромы "Костромагорводоканал"
156000, г. Кострома, ул. 1Мая, д. 2а

УИ и ЗО Администрации г.Костромы


"__" _____ 20__ г.

"__" _____ 20__ г.

Директор _____ П. Е. Пылев

И.о. начальника Управления _____ М.Н.Ильчевская

Главный инженер _____ М. Б. Речкин



№ 2/5035 от 10.08.15 г.

Приложение №1
к договору № _____ /ТП/15 от " _____ " _____ 20__ г. о
подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе водоотведения

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоотведения**

Основание:	Заявление на выдачу технических условий
Причина обращения:	Водоотведение проектируемого здания
Объект капитального строительства:	Жилой дом по адресу: г.Кострома, пос.Волжский, д.89 по Г.П.
Кадастровый номер земельного участка:	44:27:02 01 18
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г.Костромы
Срок действия настоящих условий:	3 года
Точка присоединения к системам водоотведения:	Канализационный колодец на границе земельного участка
Специальные технические требования: Диаметр канализации, материал труб, глубина заложения:	Материал труб, использование запорной арматуры и насосного оборудования (для индивидуальных объектов) подлежит согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Условия по подключению к системе водоотведения:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение

№ _____ от _____

Приложение №1
к договору № _____ /ТП/15 от " _____ " _____ 20__ г. о
подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе водоотведения

Отметки лотков в местах присоединения к системе канализации:	Отметка лотка трубы определяется на стадии проектирования и согласовывается с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал".
Нормативы водоотведения\разрешаемый объём, состав и режим сброса сточных вод:	1 м3/сут Режим водоотведения-круглосуточный
Требования к устройству для отбора проб и учёта объёма сточных вод:	не требуется.
Требования к сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ:	не требуется.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

МУП г. Костромы "Костромагорводоканал"
156000, г. Кострома, ул. 1Мая, д. 2а

Заказчик

УИ и ЗО Администрации г.Костромы

" ____ " _____ 20__ г.

" ____ " _____ 20__ г.

Директор _____ П. Е. Пылев И.о. начальника Управления _____ М.Н.Ильчевская

Главный инженер  М. Б. Речкин



МРСК ЦЕНТРА
ФИЛИАЛ «КОСТРОМАЗЭНЕРГО»

ФИЛИАЛ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА» - «КОСТРОМАЗЭНЕРГО»

пр. Мира, д.53, г.Кострома, Россия, 156961
Тел.: (4942) 39-63-59, факс: (4942) 55-87-43,
прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115, телефон доверия: 8 800 100 9000
e-mail: kostromaenergo@mrsk-1.ru, <http://www.mrsk-1.ru>
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

18 06 20 15 № МРСК-КМ/7/3209

На № 02-37исх1815/15/7 от 11.06.2015

Исполняющему обязанности
начальника Управления
имущественных и земельных
отношений
М. Н. Ильчевой
пл. Конституции, д. 2
г. Кострома, 156005

О продлении технических решений

Уважаемая Марина Николаевна!

Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» подтверждает ранее выданные технические решения по земельным участкам:

- г. Кострома, пос. Волжский, участок № 89 по ГП, для строительства индивидуального жилого дома (ТР от 13.06.2013 № 1927/2013-Ц);
- г. Кострома, пос. Волжский, участок № 90 по ГП, для строительства индивидуального жилого дома (ТР от 13.06.2013 № 1928/2013-Ц);
- г. Кострома, пос. Волжский, участок № 91 по ГП, для строительства индивидуального жилого дома (ТР от 13.06.2013 № 1929/2013-Ц);
- г. Кострома, пос. Волжский, участок № 93 по ГП, для строительства индивидуального жилого дома (ТР от 14.06.2013 № 1939/2013-Ц);
- г. Кострома, пос. Волжский, участок № 94 по ГП, для строительства индивидуального жилого дома (ТР от 14.06.2013 № 1942/2013-Ц);
- г. Кострома, пос. Волжский, участок № 95 по ГП, для строительства индивидуального жилого дома (ТР от 14.06.2013 № 1943/2013-Ц);
- г. Кострома, пос. Волжский, участок № 96 по ГП, для строительства индивидуального жилого дома (ТР от 14.06.2013 № 1944/2013-Ц);
- г. Кострома, пос. Волжский, участок № 97 по ГП, для строительства индивидуального жилого дома (ТР от 14.06.2013 № 1945/2013-Ц);
- г. Кострома, пос. Волжский, участок № 98 по ГП, для строительства индивидуального жилого дома (ТР от 14.06.2013 № 1946/2013-Ц).

Также сообщаем, что сроки подключения объектов капитального

строительства с распределительным сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго», сроки действия технических условий, плата за технологическое присоединение будет определено в соответствии с законодательством Российской Федерации при заключении договора о технологическом присоединении.

Заместитель директора по реализации
и развитию услуг филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»



А.А. Никоноров



ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КОСТРОМА»
(ОАО «Газпром газораспределение Кострома»)

Начальнику Управления
имущественных и земельных
отношений
Администрации города Костромы-
главному архитектору города

Ул. Кузнецкая, д. 9, г. Кострома, Российская Федерация, 156005
Тел.: +7 (4942) 49-71-00, факс: +7 (4942) 31-56-92
E-mail: info@gpgr.kostroma.ru

А.П. Афанасьеву

ОКПО 03274726, ОГРН 1024400528041, ИНН 4400000193, КПП 440101001

17.07.2015 № 1511-15/2428
на № 02-37 из 812/15 от 21.06.2015

*Об отказе в выдаче технических условий
подключения (технологического присоединения)*

Уважаемый Александр Петрович!

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в связи с отсутствием резерва мощности на границе эксплуатационной ответственности АО «Газпром газораспределение Кострома» и ГРС - с-з Волжский (выход-0,6 МПа) ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» выдача технических условий на подключение индивидуальных жилых домов №89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98 по ГИ в пос. Волжский г. Кострома не представляется возможным.

Рассмотрение вопроса о выдаче технических условий на подключение будет возможно после проведения работ по ликвидации дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке Программой газификации Костромской области за счет средств от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

**Заместитель генерального директора-
главный инженер**

А.Н. Трошин

П.В. Гольяшев
тел. 49-11-09



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

156014, г. Кострома, ул. Сутырина, 4, тел (факс) 22-89-34;
e-mail: mbudor@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и строительство ливневой канализации
объектов индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
город Кострома, поселок Волжский, дома: 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98

№ 135 А от 17.06.2015 г.

Управление имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы
(наименование организации)

1. При проектировании и строительстве объектов индивидуального жилищного строительства в соответствии с основными видами разрешенного использования предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных вод со всей прилегающей территории. Предусмотреть мероприятия, исключающие попадание поверхностных стоков на территории, граничащие с участком застройки.
2. Диаметр центрального коллектора определить расчетом, но не менее 500 мм.
3. Сброс ливневых стоков выполнить в технически возможный колодец ливневой канализации, проходящего в районе 1 квартала поселка Волжский до выпуска в реку Кострома. Выполнить замену колодца, в который будет произведена врезка, на железобетонный. При технической невозможности выполнить данное подключение, не возражаем против выполнения отдельного выпуска через локальные очистные сооружения с оборудованием оголовка, при условии получения разрешительных документов в соответствии с действующим Водным кодексом РФ и согласования с собственником земельного участка, на который планируется выпуск.
4. При проектировании и строительстве предусмотреть установку локальных очистных сооружений ливневой канализации заводского исполнения.
5. Пропускную способность локальных очистных сооружений определить проектом.
6. Проектирование, земляные работы и монтаж ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
7. Проект согласовать с МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».
8. По окончании работ предоставить исполнительную документацию по сетям ливневой канализации в производственно-технический отдел МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3 (трех) лет.

Главный инженер



В. В. Смирнов