

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»**

☐ ☎ улица 1 Мая, 2, город Кострома, 156000
email: kgvodokanal@bk.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

29.08.2022 г. № исх.02.11/6893 д

Об информации о возможности подключения
(технологического присоединения)

Заместителю начальника УИ и ЗО
Администрации г. Костромы,
О.Л.Аристовой

156005, г. Кострома, Конституции пл., 2

На Ваш запрос о выдаче информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения и водоотведения (на земельный участок с кадастровым номером 44:27:020118:238) расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул.Николая Тимофеева,28 сообщаем, что техническая возможность подключения к сетям:

- Водоснабжения – имеется
- Водоотведения - в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения в районе земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома ул.Николая Тимофеева,28 (кадастровый номер земельного участка: 44:27:020118:238), рекомендуем заявителю предусмотреть устройство герметичного водонепроницаемого выгреб.

Устройство выгребов должно удовлетворять требованиям "СанПиН 42-128-4690-88.

Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88).

Максимальная нагрузка в точке подключения: 3 м3/сут. режим водоотведения круглосуточный

Зам. главного инженера



В.С.Потехин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

☎ улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000
email: kgvodokanal@bk.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001


19.08.2022 г. № Исх. 02.11/6040д

на № 8980д от 17.08.2022 г.

Заместителю начальника Управления
имущественных и земельных отношений
О. Л. Аристовой
156005 г. Кострома, пл. Конституции, 2, тел/факс
(4942)42-68-41/(4942)32-62-10

На Ваше обращение о предоставлении технических условий на проектирование и строительство сетей ливневой канализации, объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Николая Тимофеева, 28, кадастровый номер 44:27:020118:238, сообщаем, что для объекта по вышеуказанному адресу были выданы технические условия за № 02.11/2274 от 30.04.2020 г., сроком действия 3 (три) года.

Заместитель главного инженера



В. С. Потехин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

☎ улица 1 Мая, 2а, город Кострома, 156000
email: vodokanal@kosgvk.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и строительство ливневой канализации объекта, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Николая Тимофеева, 28, к.н. 44:27:020118:238, площадь 824 м.кв.

№ 02.11/2279 от 30.04.2020

Управление имущественных и
земельных отношений

(наименование организации)

В данном районе муниципальные сети ливневой канализации отсутствуют. Необходимо спроектировать и построить коллекторы ливневой канализации указанного района, в который выполнить врезку.

1. При проектировании и строительстве объекта предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей территории, прилегающей к нему. Исключить попадание поверхностных стоков на соседние участки.
2. Диаметр трубы определить проектом.
3. Разрешение на сброс и место сброса поверхностных стоков согласовать в природоохранных учреждениях и организациях. Оформить и получить разрешение на сброс.
4. При проектировании и строительстве предусмотреть установку локальных очистных сооружений ливневой канализации заводского исполнения.
5. Пропускную способность локальных очистных сооружений определить проектом.
6. При проектировании предусмотреть мероприятия по минимизации загрязнения поверхностных стоков в соответствии с действующим Водным кодексом РФ и природоохранными нормативными законодательными актами федерального, регионального и местного значения.
7. Проектирование, земляные работы по организации ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
8. Проект согласовать с МУП города Костромы «Костромагорводоканал».
9. По окончании работ предоставить исполнительную документацию по сетям ливневой канализации в технический отдел МУП города Костромы «Костромагорводоканал».

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3(трех) лет.

Главный инженер

С. И. Мастаков



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Кострома»
(АО «Газпром газораспределение Кострома»)

ул. Кузнецкая, д. 9, г. Кострома,
Костромская область, Российская Федерация, 156005
тел. : +7 (4942) 49-71-00, факс: +7 (4942) 31-56-92
e-mail: info@gas-44.ru

ОКПО 03274726, ОГРН 1024400528041, ИНН 4400000193, КПП 440101001

19.08.2022 № ИС-15/3922
на № 014 от 16.08.2022

*О подтверждении технической возможности
транспортировки природного газа*

Уважаемая Оксана Леонидовна!

В ответ на Ваш запрос АО «Газпром газораспределение Кострома» сообщает, что возможной точкой подключения к сети газораспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:020118:238 площадью 824 кв. м, с видами разрешенного использования в точке подключения сети газопотребления объекта капитального строительства по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Николая Тимофеева, д. 28, является распределительный газопровод низкого давления диаметром 160 мм по ул. Николая Тимофеева в г. Костроме.

Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения составляет 5,0 м³/ч.

**Главный инженер – первый заместитель
генерального директора**

И.С. Смирнов



Публичное акционерное общество
**«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»**
(ПАО «ТГК-2»)

Костромские тепловые сети
156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38
Тел.: (4942) 39-61-41
E-mail: kts@tgc-2.ru

ИНН/КПП 7606053324/440131001

19 АВГ 2022

№ 4201/1048-2022

Заместителю начальника
Управления имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы
Аристовой О. Л.

На б/н от 16.08.2022

Об отсутствии тепловых сетей ПАО «ТГК-2»
и объектов концессионного соглашения

Уважаемая Оксана Леонидовна!

На Ваши запросы о выдаче технических условий подключения к системе теплоснабжения (информации о возможности подключения (технологического присоединения)) индивидуальных жилых домов, планируемых к строительству на земельных участках, по адресам: улица Николая Тимофеева, 30, 34, 28, сообщаем, что согласно утвержденной Схеме теплоснабжения города Костромы на всей территории кадастрового квартала 44:27:020118 тепловые сети ПАО «ТГК-2» и тепловые сети, переданные ПАО «ТГК-2» по концессионному соглашению, отсутствуют и их строительство не планируется.

Директор
Костромских тепловых сетей

И. В. Шипова

Елена Владимировна Межеловская
(4942) 649-163