

На 23.05.2017
2684-ЦОК-17№ МР1-КМ/5-3/2915/11
от 16.05.2017

Заместителю начальника Управления
имущественных и земельных
отношений администрации города
Костромы
Н.С. Смирновой
пл. Конституции, д.2, г. Кострома,
Костромская область, Россия 156005

О возможности присоединения

Уважаемая Нина Сергеевна!

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел обращение от 16.05.2017 №2684-ЦОК-17 Управления имущественных и земельных отношений администрации города Костромы о возможности электроснабжения электроустановок на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080516:2777, расположенном по адресу: город Кострома, улица Южная, и районе ГК № 133 для организации проведения аукциона по данному земельному участку с видами разрешенного использования: объекты гаражного назначения (гаражный бокс).

По состоянию на 16.05.2017 года возможность технологического присоединения электроустановок на вышеуказанном земельном участке максимальной мощностью 5 кВт, III категории надежности электроснабжения, напряжением 0,4 кВ к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения...» утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с решением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2016 №16/398 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2017 год» на дату подачи заявки об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго».

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

 А.А. Чутков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

☎ улица 1 Мая, 2, город Кострома, 156000
email: kgvodokanal@bk.ru

☎ (4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

16 МАЙ 2017 № 42902
на № Б/н от 04.05.17 г

Заместителю начальника
Управления имущественных и земельных
отношений
Администрации г.Костромы
Н.С.Смирновой

По Вашему запросу сообщаем, что для подготовки технических условий на водоснабжение и водоотведение проектируемого гаражного бокса по адресу: г.Кострома, ул.Южная, в районе ГК №133 необходимо разработать проект планировки территории, предусматривающий в том числе места общего пользования для прохождения инженерных коммуникаций.

Главный инженер



М.Б.Речкин



№ 000018793 от «16» мая 2017 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155

АО «Газпром газораспределение Кострома»
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заявитель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

Основание для выдачи условий подключения - запрос Заявителя № ОГ000205492 от 11.05.2017

Наименование объекта газификации гаражный бокс

Месторасположение объекта Костромская обл, Костромской р-н, Кострома г, Южная ул, в районе ГК №133

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м³ /час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения не более 480 дней с момента заключения договора о подключении.
3. Срок действия технических условий - 2,5 года
4. Предельная свободная мощность существующих сетей: не более 10 м³/час

Примечание:

Для получения технических условий подключения необходимо обратиться к собственнику подземного газопровода к физкультурно-оздоровительный комплексу по ул. Симановского, д. 12. По имеющимся в АО «Газпром газораспределение Кострома» архивным данным заказчиком строительства газопровода являлось ЗАО «Актив». Объект был введен в эксплуатацию в 2015 г. Информацией о последующей смене собственника АО «Газпром газораспределение Кострома» не располагает.

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлена в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

Заместитель генерального
директора - главный инженер
администрации
(наименование должности)

(подпись)

А.Н. Трошин
Ф.И.О.

Исполнитель: Вавилов Андрей Андреевич
Тел. 4942 49 11 09



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

156014, г. Кострома, ул. Сутырина, 4, тел (факс) 22-89-34;
e-mail: mbudor@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и строительство ливневой канализации объекта гаражного назначения (гаражный бокс) (S=24 кв.м.), расположенного по адресу: город Кострома, улица Южная, в районе ГК № 133 (к.н. 44:27:080516:2777).

Управление имущественных и
земельных отношений
Администрации города Костромы
(наименование организации)

№ 292А от 17.05.2017 г.

1. При проектировании и реконструкции объекта предусмотреть открытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей территории, прилегающей к объекту строительства. Исключить попадание поверхностных стоков на территорию соседних участков.
2. Сброс ливневых стоков выполнить в существующую систему отведения поверхностных стоков гаражного кооператива.
3. При проектировании предусмотреть мероприятия по минимизации загрязнения поверхностных стоков в соответствии с действующим Водным кодексом РФ и природоохранными нормативными законодательными актами федерального, регионального и местного значения.
4. Проектирование, земляные работы по организации ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
5. Проект согласовать с МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».
6. По окончании работ предоставить исполнительную документацию по сетям ливневой канализации в производственно-технический отдел МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3 (трех) лет.

Главный инженер



В. В. Смирнов



Публичное акционерное общество
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2"
(ПАО "ТГК-2")

ИНН/КПП 7606053324/997450001

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЕРХНЕВОЛЖСКОМУ РЕГИОНУ,
г. Кострома

Пр. Октября, д. 42, г. Ярославль, 150040

т. (4852) 58-61-02

т. (4942) 41-33-01

Ул. Индустриальная, 38, г. Кострома, 156961

e-mail: kos@tgc-2.ru

15 МАЙ 2017

№ 1000-1701-04/3112

На б/н от 04.05.2017

О выдаче технических условий

Заместителю начальника

Управления имущественных и
земельных отношений

Администрации города Костромы

Н. С. Смирновой

Уважаемая Нина Сергеевна!

На Ваш запрос о выдаче технических условий подключения к системе теплоснабжения гаражного бокса, планируемого к строительству на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080516:2777 по улице Южная, в районе ГК № 133, сообщая, что на Ваше имя письмом от 27.02.2017 №1000-1701-04/1234 была направлена информация о целесообразности подключения к системе теплоснабжения не отдельных гаражных боксов, а единого объекта капитального строительства - гаражного кооператива после окончания его строительства, с одной точкой подключения на магистральных тепловых сетях ПАО «ТГК-2», одной тепловой сетью надземной прокладки к гаражному кооперативу и общей максимально возможной подключаемой тепловой нагрузкой в точке подключения 0,3 Гкал/час.

Заместитель главного инженера
технический директор КТЭЦ-2

В. Л. Владимиров



Муниципальное унитарное предприятие
г. Костромы «Городские сети»
(МУП «Городские сети»)

Центральная ул., д. 17, Кострома, 156019
Тел. (4942) 49-38-00, факс (4942) 49-38-11,
ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343,
ИНН/КПП 4401099890/440101001

11.05.2017 № 1826

На № б/н от 04.05.2017

Информационное

Заместителю начальника Управления
имущественных и земельных отношений
Н.С. Смирновой

Уважаемая Нина Сергеевна!

На Ваше письмо от 04.05.2017 за № б/н сообщаю, что по причине отсутствия в районе земельного участка с кадастровым номером 44:27:080516:2777, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Южная, в районе ГК № 133, тепловых сетей предприятия, техническая возможность подключения объекта у МУП г. Костромы «Городские сети» отсутствует.

Директор

#

Н.И. Пушкин