

**МРСК ЦЕНТРА**

ФИЛИАЛ «КОСТРОМАЗЭРГО»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
пр. Мира, д. 53, г. Кострома, Россия, 156061
тел.: (4942) 39-63-59, факс: (4942) 55-87-43,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
телефон доверия: +7 (495) 747-92-99
e-mail: kostromaenergo@mrsk-1.ru, http://www.mrsk-1.ru

23.05.2017
На 2683-ЦОК-17

№ МР1-КМ/5-3/2915/10
от 16.05.2017

Заместителю начальника Управления
имущественных и земельных
отношений администрации города
Костромы
Н.С. Смирновой
пл. Конституции, д.2, г. Кострома,
Костромская область, Россия, 156005

О возможности присоединения

Уважаемая Нина Сергеевна!

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел обращение от 16.05.2017 №2683-ЦОК-17 Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы о возможности электроснабжения электроустановок на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020345:203 расположенном по адресу: город Кострома, улица Запрудня, в районе дома №1, для организации проведения аукциона по данному земельному участку с видами разрешенного использования: объекты гаражного назначения (гаражный бокс).

По состоянию на 16.05.2017 года возможность технологического присоединения электроустановок на вышеуказанном земельном участке максимальной мощностью 5 кВт, III категории надежности электроснабжения, напряжением 0,4 кВ к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения...» утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с решением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2016 №16/398 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2017 год» на дату подачи заявки об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго».

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»

А.А. Чутков

№ 9/2950 от 16.06.2017

Приложение №1
к договору № _____ /ТП/17 от " _____ " _____ 20 ____ г. о
подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе холодного водоснабжения

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к
централизованной системе холодного водоснабжения**

Основание:	Заявление на технические условия
Причина обращения:	Водоснабжение проектируемого здания
Объект капитального строительства:	Гаражный бокс по адресу: г.Кострома, ул.Запрудня, в районе дома 1
Кадастровые №№ земельных участков:	44:27:020345:203
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г.Костромы
Срок действия условий на подключение:	3 года
Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты):	Водопровод Д=100 мм в районе здания по ул.Запрудня, 15
Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а так же к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:	Выбор материала труб , запорной арматуры и рабочих параметров насосного оборудования подлежат согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Гарантированный свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы:	0.25 МПа
Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска):	0,5 м3/сут Режим водопотребления - круглосуточный
Требования к установке приборов учёта воды и устройству узла учёта (требования к прибору учёта воды не должны содержать указания на определённые марки приборов и методики измерения):	Прибор учёта должен иметь: нестираемый архив событий и оборудование для передачи данных, обеспечивающее дистанционное снятие показаний на оборудование организации ВКХ в любой момент времени

Условия подключения к системе:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение
Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подачи расчётных расходов холодной воды для пожаротушения:	Установка пожарных гидрантов и систем внутреннего пожаротушения определяется в соответствии с расчётом.
Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер:	Установка современного сантехнического оборудования с возможностью экономии ресурсов
Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя:	Водопровод Д=100 мм в районе здания по ул. Запрудня, 15

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

Заказчик

МУП г. Костромы "Костромагорводоканал"
156000, г. Кострома, ул. 1Мая, д. 2а

УИ и ЗО Администрации г.Костромы

"__" _____ 20__ г.

"__" _____ 20__ г.

Директор _____ П. Е. Пылев

Начальник Управления _____ Д.Ю.Виноградов

Главный инженер  М. Б. Речкин

№ 2/2957 от 16.05.2017

Приложение №1
к договору № _____ /ТП/17 от " _____ " _____ 20 ____ г. о
подключении (технологическом присоединении) к
централизованной системе водоотведения

**Технические условия на подключение (технологическое присоединение) к
централизованной системе водоотведения**

Основание:	Заявление на технические условия
Причина обращения:	Водоотведение проектируемого здания.
Объект капитального строительства:	Гаражный бокс по адресу: г.Кострома, ул.Запрудня, в районе дома 1
Кадастровый номер земельного участка:	44:27:020345:203
Заказчик:	УИ и ЗО Администрации г.Костромы
Срок действия настоящих условий:	3 года
Точка присоединения к системам водоотведения:	Самотечные сети канализации Д=400 мм в районе РНС-7
Специальные технические требования: Диаметр канализации, материал труб, глубина заложения:	Материал труб, использование запорной арматуры и насосного оборудования (для индивидуальных объектов) подлежит согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Условия по подключению к системе водоотведения:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение

Отметки лотков в местах присоединения к системе канализации:	Отметка лотка трубы определяется на стадии проектирования и согласовывается с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал".
Нормативы водоотведения\разрешаемый объём, состав и режим сброса сточных вод:	0,5 м3/сут Режим водоотведения - круглосуточный
Требования к устройству для отбора проб и учёта объёма сточных вод:	не требуется.
Требования к сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ:	не требуется.

Организация водопроводно-канализационного хозяйства

МУП г. Костромы "Костромагорводоканал"
156000, г. Кострома, ул. 1Мая, д. 2а

Заказчик

УИ и ЗО Администрации г.Костромы

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Директор _____ П. Е. Пылев

Начальник Управления _____ Д.Ю.Виноградов

Главный инженер  М. Б. Речкин



№ 000018762 от «12» мая 2017 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155
АО «Газпром газораспределение Кострома»
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заявитель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

Основание для выдачи условий подключения - запрос Заявителя № ОГ000205493 от 11.05.2017

Наименование объекта газификации гаражный бокс

Месторасположение объекта Костромская обл., Костромской р-н, Кострома г, Запрудня ул., д. б/н (в районе д. 1)

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м³/час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения не более _____ 480 _____ дней с момента заключения договора о подключении.
3. Срок действия технических условий - _____ 2,5 года _____
4. Предельная свободная мощность существующих сетей: не более 10 м³/час

Примечание: размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлена в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

Заместитель генерального
директора - главный инженер
(наименование должности)

(подпись)

А.Н. Трошин
Ф.И.О.



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»**

156014, г. Кострома, ул. Сутырина, 4, тел (факс) 22-89-34;
e-mail: mbudor@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и строительство ливневой канализации объекта гаражного назначения (гаражный бокс) (S=25 кв.м.), расположенного по адресу: город Кострома, улица Запрудня, в районе дома № 1, (к.н. 44:27:020345:203).

Управление имущественных и
земельных отношений

Администрации города Костромы

(наименование организации)

№ 293А от 17.05.2017 г.

1. При проектировании и реконструкции объекта предусмотреть открытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей территории, прилегающей к объекту строительства. Исключить попадание поверхностных стоков на территорию соседних участков.
2. Сброс ливневых стоков выполнить в существующую систему отведения поверхностных стоков гаражного кооператива.
3. При проектировании предусмотреть мероприятия по минимизации загрязнения поверхностных стоков в соответствии с действующим Водным кодексом РФ и природоохранными нормативными законодательными актами федерального, регионального и местного значения.
4. Проектирование, земляные работы по организации ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
5. Проект согласовать с МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».
6. По окончании работ предоставить исполнительную документацию по сетям ливневой канализации в производственно-технический отдел МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3 (трех) лет.

Главный инженер



В. В. Смирнов



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ №2

Публичное акционерное общество
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2"
(ПАО "ТГК-2")
ИНН/КПП 7606053324/997450001
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЕРХНЕВОЛЖСКОМУ РЕГИОНУ,
г. Кострома

Пр. Октября, д. 42, г. Ярославль, 150040
т. (4852) 58-61-02
т. (4942) 41-33-01

Ул. Индустриальная, 38, г. Кострома, 156961
e-mail: kos@tgc-2.ru

15 МАЙ 2017

№ 1000-1701-04/3111

На б/н от 04.05.2017

Об отсутствии тепловых сетей ОАО «ТГК-2»

Заместителю начальника

Управления имущественных и
земельных отношений

Администрации города Костромы

Н. С. Смирновой

Уважаемая Нина Сергеевна !

На Ваш запрос о выдаче технических условий подключения к системе теплоснабжения гаражного бокса, планируемого к строительству на земельном участке, расположенном по адресу: улица Запрудня, в районе дома 1, сообщаю, что на Ваше имя письмами от 07.03.2017 №1000-1701-04/1471, от 29.03.2017 №1000-1701-04/2037 была направлена информация о том, что в п. Первомайский тепловые сети ПАО «ТГК-2» отсутствуют и их строительство не планируется.

Убедительно прошу прекратить направление запросов на выдачу технических условий подключения к системе теплоснабжения в тех районах города, в которых согласно утвержденной Схеме теплоснабжения города Костромы тепловые сети ПАО «ТГК-2» отсутствуют.

Заместитель главного инженера
технический директор КТЭЦ-2

В. Л. Владимиров

Елена Владимировна Межеловская
(4942) 39-62-63



Муниципальное унитарное предприятие
г. Костромы «Городские сети»
(МУП «Городские сети»)

Центральная ул., д. 17, Кострома, 156019
Тел. (4942) 49-38-00, факс (4942) 49-38-11,
ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343,
ИНН/КПП 4401099890/440101001

11.05.2017 № 1831

Заместителю начальника Управления
имущественных и земельных отношений
Н.С. Смирновой

На № _____ б/н от 04.05.2017

Информационное

Уважаемая Нина Сергеевна!

На Ваше письмо от 04.05.2017 за № б/н сообщаю, что по причине отсутствия в районе земельного участка с кадастровым номером 44:27:020345:203, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Запрудня, в районе д.1, тепловых сетей предприятия, техническая возможность подключения объекта у МУП г. Костромы «Городские сети» отсутствует.

Директор

#

Н.И. Пушкин