

11 08 2016
На - 4444-ЦОК-16№ МРСК-КМ/7/5018/4
от 25.07.2016

Начальнику Управления
имущественных и земельных
отношений администрации города
Костромы
Д.Ю. Виноградову
пл. Конституции, д.2, г. Кострома,
156005

О возможности присоединения


Уважаемый Дмитрий Юрьевич!

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» рассмотрел обращение от 25.07.2016 № 4444-ЦОК16 Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы о возможности электроснабжения электроустановок на земельном участке, расположенном по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Зеленая, 1н, для организации проведения аукциона по данному земельному участку с видами разрешенного использования: промышленные и коммунально-складские предприятия II, III, IV, V классов опасности; объекты административного назначения, связанные с обслуживанием предприятия; офисные объекты делового и коммерческого назначения, связанные с обслуживанием предприятия; автостоянки для хранения всех видов транспорта, включая ведомственный и грузовой.

По состоянию на 25.07.2016 года возможность технологического присоединения электроустановок на вышеуказанном земельном участке максимальной мощностью 150 кВт, II категории надежности электроснабжения, напряжением 0,4 кВ к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения...» утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с решением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28 декабря 2015 года № 15/636 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение для определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2016 год» на дату подачи заявки об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго».

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго»



Е.А. Смирнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

"КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ"

улица 1 Мая, город Кострома,
156000
email: kgvodokanal@bk.ru

(4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№ 2/4367 от 02.08.16

1. Наименование заказчика: УИ и ЗО Администрации г.Костромы

Объект капитального строительства: Согласно видов разрешенного использования земельного участка по адресу: г.Кострома, ул.Зеленая, д. 1-н

Срок подключения: 3 квартал 2019 г

3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ:

Точка присоединения к системам водоснабжения:	Водопровод Д=300 мм по ул.Зеленая
Специальные технические требования: Диаметр водопровода, материал труб, глубина заложения:	Выбор материала труб, запорной арматуры и рабочих параметров насосного оборудования подлежат согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Гарантированный свободный напор в месте присоединения:	0.25 МПа
Максимальная нагрузка водопотребления в точке подключения (режим водопотребления):	3 м3/сут Режим водопотребления - круглосуточный
Требования по установке средств измерений питьевой воды и устройству узла учёта:	Прибор учета должен иметь: нестираемый архив событий и оборудование для передачи данных, обеспечивающее дистанционное снятие показаний на оборудование организации ВКХ в любой момент времени
Условия подключения к системе:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение
Требования по соблюдению условий пожарной безопасности и подачи воды для пожаротушения:	Установка пожарных гидрантов и систем внутреннего пожаротушения определяется в соответствии с расчётом.
Перечень мер по рациональному использованию питьевой воды:	Установка современного сантехнического оборудования с возможностью экономии ресурсов.

4. ВОДООТВЕДЕНИЕ:

Точка присоединения к системам водоотведения:	Частные сети канализации Д=200 мм по ул.Зеленая
Специальные технические требования: Диаметр канализации, материал труб, глубина заложения:	Материал труб, использование запорной арматуры и насосного оборудования (для индивидуальных объектов) подлежит согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" на стадии проектирования.
Условия по подключению к системе водоотведения:	Строительство сетей будет выполняться согласно договора на технологическое присоединение
Отметки лотков в местах присоединения к системе канализации:	Отметка лотка трубы определяется на стадии проектирования и согласовывается с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" .
Нормативы водоотведения\разрешаемый объем, состав и режим сброса сточных вод:	3 м3/сут Режим водоотведения - круглосуточный
Требования к устройству для отбора проб и учёта объема сточных вод:	не требуется.
Требования к сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ:	не требуется.

5. В соответствии с выданными МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" техническими условиями Заказчик заключает договор о подключении (технологическом присоединении) с дальнейшей разработкой проектной документации в 2 экземплярах и представляет на согласование в установленном порядке.

6. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с МУП г. Костромы "Костромагорводоканал".

7. Проектирование, земляные работы и монтаж производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.

8. Заключить договор на ведение технического надзора за строительством сетей в МУП г. Костромы "Костромагорводоканал". Врезка сети водопровода и канализации производится специализированной службой МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" после выполнения технических условий и заключения договора на подключение.

9. По окончании работ предоставить исполнительную документацию и согласовать акт о границах ответственности между абонентом и МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" по сетям водопровода и канализации.

10. Срок действия техусловий: 3 года.

Главный инженер

Исполнитель Козлова И.Н. Тел. 37-19-13



М. Б. Речкин



№ 000017118 от «21» октября 2016 г.

г. Кострома, пр-кт Мира, д. 155
АО «Газпром газораспределение Кострома»
(4942) 49-11-12, факс 49-11-33

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения

Заявитель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

Основание для выдачи условий подключения - запрос Заявителя № ОГ000195613 от 19.10.2016

Наименование объекта газификации промышленные и коммунально-складские предприятия

Месторасположение объекта Костромская обл., Костромской р-н, Кострома г, Зеленая ул., 1 Н

1. Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 15 м³ /час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения не более _____ 495 _____ дней с момента заключения договора о подключении.
3. Срок действия технических условий - _____ 2,5 года _____
4. Предельная свободная мощность существующих сетей: не более 15 м³/час

Примечание:

1. Для получения технических условий заявителю необходимо обратиться к собственнику подземного газопровода высокого давления к котельной ОАО «Компании ЮНИМИЛК» по ул. Зеленой, д.3 в г. Костроме. По имеющимся данным заказчиком строительства газопровода являлся «Мясокомбинат». Объект был введен в эксплуатацию в 1969 году. Информацией о последующей смене собственника АО «Газпром газораспределение Кострома» не располагает.

2. Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлена в соответствии с Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области действующим на момент заключения договора на технологическое присоединение.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314.

Заместитель главного инженера
(наименование должности)

(подпись)

А.В. Петров
Ф.И.О.

Исполнитель: Горячев Иван Михайлович
Тел. (4942) 49 11 09



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
156014, г. Кострома, ул. Сутырина, 4, тел (факс) 22-89-34;
e-mail: mbudor@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на проектирование и строительство ливневой канализации промышленных коммунально-складских предприятий II, III, IV, V классов опасности, объектов административного назначения, связанных с обслуживанием предприятия, офисных объектов делового и коммерческого назначения, связанных с обслуживанием предприятия, автостоянок для хранения всех видов транспорта, включая ведомственный и грузовой, (S=7134 кв.м.) расположенных по адресу: город Кострома, улица Зеленая, 1н.

№ 151 А от 23.08.2016 г.

Управление имущественных и
земельных отношений

(наименование организации)

1. При проектировании и строительстве объектов предусмотреть закрытую систему ливневой канализации со сбором и удалением поверхностных стоков со всей ее территории. Исключить попадание поверхностных стоков на соседние участки.
2. Диаметр трубы определить проектом.
3. Сброс ливневых стоков выполнить в технически возможный колодец коллектора ливневой канализации, проходящего вдоль улицы Зеленой. Выполнить замену колодца, в который будет осуществлена врезка, на железобетонный.
4. При проектировании и строительстве предусмотреть установку локальных очистных сооружений заводского изготовления, обеспечивающих очистку поверхностных стоков от ГСМ.
5. Пропускную способность ЛОС определить проектом.
6. Проектирование, земляные работы и монтаж ливневой канализации производить специализированными организациями, имеющими лицензии на производство соответствующих видов деятельности.
7. Проект согласовать с МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».
8. По окончании работ предоставить исполнительную документацию по сетям ливневой канализации в производственно-технический отдел МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство».

Настоящие технические условия на ливневую канализацию действительны в течение 3 (трех) лет.

Главный инженер



В. В. Смирнов



Открытое акционерное общество
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2"
(ОАО "ТГК-2")
ИНН/КПП 7606053324/997450001
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЕРХНЕВОЛЖСКОМУ РЕГИОНУ,
г. Кострома
Пр. Октября, д. 42, г. Ярославль, 150040
т. (4852) 58-61-02
т. (4942) 41-33-01
Ул. Индустриальная, 36, г. Кострома, 156961
e-mail: kos@tgc-2.ru

28 июля 2016 № 1000-1701-04/4542

На № 02-37исх 1124/16-4 от 27.04.2016

О выдаче технических условий

Начальнику Управления
имущественных и земельных
отношений Администрации города
Костромы
Д. Ю. Виноградову

Уважаемый Дмитрий Юрьевич!

На Ваш запрос о выдаче технических условий подключения к системе теплоснабжения объектов, планируемых к строительству на земельном участке, расположенном по адресу: улица Зеленая, 1н, сообщаем, что в настоящее время для подключения объектов отсутствует резерв пропускной способности существующих сетей.

В соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» в выдаче технических условий отказываем.

Заместитель главного инженера
технический директор КТЭЦ-2

В. Л. Владимиров

Елена Владимировна Межеловская
(4942) 39-62-63

